

配水水質検査結果

施設名			採水年月日															
昭和浄水場																		
採取地点																		
潟上市昭和乱橋																		
No	試験項目	基準値	最大値	最小値	平均値	回数	H24.4.26	H24.5.23	H24.6.20	H24.7.18	H24.8.22	H24.9.19	H24.10.17	H24.11.21	H24.12.19	H25.1.16	H25.2.20	H25.3.5
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml	0 CFU/ml	0 CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	—	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	0.000 mg/l	4					-0.0003							-0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-0.00005 mg/l	-0.00005 mg/l	-0.00005 mg/l	4					-0.00005							-0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4					-0.005							-0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	3.10 mg/l	2.50 mg/l	2.85 mg/l	12	2.8	2.9	2.8	2.5	2.6	3.0	3.1	3.0	3.1	2.8	2.7	2.9
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-0.08 mg/l	-0.08 mg/l	-0.08 mg/l	4					-0.08							-0.08
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-0.1 mg/l	-0.1 mg/l	-0.1 mg/l	4					-0.1							-0.1
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-0.0002 mg/l	-0.0002 mg/l	-0.0002 mg/l	4					-0.0002							-0.0002
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4					-0.005							-0.005
15	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	4					-0.004							-0.004
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	4					-0.002							-0.002
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
19	ベンゼン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.230 mg/l	0.110 mg/l	0.153 mg/l	4					0.11							0.13
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	4					-0.002							-0.002
22	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 mg/l	0.001 mg/l	0.001 mg/l	4					0.001							0.001
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	4					-0.004							-0.004
24	ジブromoklorometan	0.1mg/l以下	0.008 mg/l	0.007 mg/l	0.008 mg/l	4					0.007							0.007
25	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					0.001							-0.001
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.016 mg/l	0.014 mg/l	0.015 mg/l	4					0.014							0.015
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	4					-0.02							-0.02
28	ブromodijoklorometan	0.03mg/l以下	0.004 mg/l	0.003 mg/l	0.004 mg/l	4					0.003							0.004
29	ブromoholm	0.09mg/l以下	0.003 mg/l	0.002 mg/l	0.003 mg/l	4					0.003							0.002
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-0.008 mg/l	-0.008 mg/l	-0.008 mg/l	4					-0.008							-0.008
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.006 mg/l	-0.005 mg/l	0.000 mg/l	4					0.006							0.005
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	4					-0.01							-0.01
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01 mg/l	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	12	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.01	-0.01
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	4					-0.01							-0.01
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	29.3 mg/l	28.1 mg/l	28.8 mg/l	4					28.5							28.1
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	12	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.002
37	塩化物イオン	200mg/l以下	38.0 mg/l	34.3 mg/l	36.5 mg/l	12	36.1	36.6	38.0	37.6	37.9	37.3	37.0	36.5	34.4	34.3	35.1	36.6
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	82 mg/l	74 mg/l	77 mg/l	12	82	76	75	78	77	79	77	76	74	75	74	77
39	蒸発残留物	500mg/l以下	199 mg/l	175 mg/l	187 mg/l	12	177	184	191	190	195	185	188	199	187	175	183	190
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	4					-0.02							-0.02
41	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下									-0.000001							
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下									-0.000001							
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4					-0.005							-0.005
44	フェノール類	0.005mg/l以下	-0.0005 mg/l	-0.0005 mg/l	-0.0005 mg/l	4					-0.0005							-0.0005
45	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.7 mg/l	0.5 mg/l	0.6 mg/l	12	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.1	12	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.3	7.0	7.4
47	味	異常でないこと	0	0	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	0	0	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	-0.5 度	-0.5 度	-0.5 度	12	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
50	濁度	2度以下	0.20 度	-0.10 度	-0.08 度	12	-0.1	-0.1	0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
	残留塩素		0.40 mg/l	0.20 mg/l	0.33 mg/l	12	0.20	0.30	0.35	0.30	0.30	0.40	0.35	0.25	0.30	0.35	0.40	0.40

※1. 表中の-は、未満を示す。

配水水質検査結果

施設名 二田浄水場			採取地点 潟上市天王字不動下(塩口ことぶき荘)				採水年月日				H24.4.26			
No	試験項目	基準値	最大値	最小値	平均値	回数	検査値							
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml	0 CFU/ml	0 CFU/ml	1	0							
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	—	1	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00000 mg/l	0.00000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.00 mg/l	0.00 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.00 mg/l	0.00 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.0 mg/l	0.0 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0000 mg/l	0.0000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
15	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
19	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
22	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
24	ジブromokロロメタン	0.1mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
25	臭素酸	0.01mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	0.00 mg/l	0.00 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
28	ブromोजクロロメタン	0.03mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
29	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.00 mg/l	0.00 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	1	-0.01							
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.00 mg/l	0.00 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	0.0 mg/l	0.0 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	1	-0.001							
37	塩化物イオン	200mg/l以下	26.3 mg/l	26.3 mg/l	26.3 mg/l	1	26.3							
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	0 mg/l	0 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
39	蒸発残留物	500mg/l以下	0 mg/l	0 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.00 mg/l	0.00 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
41	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下												
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下												
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
44	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0000 mg/l	0.0000 mg/l	#DIV/0! mg/l	0								
45	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l	1	0.3							
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	1	7.2							
47	味	異常でないこと	0	0	—	1	異常なし							
48	臭気	異常でないこと	0	0	—	1	異常なし							
49	色度	5度以下	-0.5 度	-0.5 度	-0.5 度	1	-0.5							
50	濁度	2度以下	-0.10 度	-0.10 度	-0.10 度	1	-0.1							
	残留塩素		0.20 mg/l	0.20 mg/l	0.20 mg/l	1	0.20							

休止中

※1. 表中の—は、未満を示す。

配水水質検査結果

施設名			採水年月日															
鶴沼台浄水場																		
採取地点			鴻上市天王宇上江川(天王庁倉)															
No	試験項目	基準値	最大値	最小値	平均値	回数	H24.4.26	H24.5.23	H24.6.20	H24.7.18	H24.8.22	H24.9.19	H24.10.17	H24.11.21	H24.12.19	H25.1.16	H25.2.20	H25.3.5
1	一般細菌	100CFU/ml以下	8 CFU/ml	0 CFU/ml	2 CFU/ml	12	1	2	8	1	2	1	1	4	4	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	—	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	0.000 mg/l	4					-0.0003							-0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-0.00005 mg/l	-0.00005 mg/l	-0.00005 mg/l	4					-0.00005							-0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 mg/l	0.001 mg/l	0.001 mg/l	4					0.001							0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4					-0.005							-0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	2.00 mg/l	1.80 mg/l	1.88 mg/l	4					2.0							1.8
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-0.08 mg/l	-0.08 mg/l	-0.08 mg/l	4					-0.08							-0.08
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-0.1 mg/l	-0.1 mg/l	-0.1 mg/l	4					-0.1							-0.1
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-0.0002 mg/l	-0.0002 mg/l	-0.0002 mg/l	4					-0.0002							-0.0002
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4					-0.005							-0.005
15	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	4					-0.004							-0.004
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	4					-0.002							-0.002
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
19	ベンゼン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.120 mg/l	0.090 mg/l	0.105 mg/l	4					0.09							0.12
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	4					-0.002							-0.002
22	クロロホルム	0.06mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	4					-0.004							-0.004
24	ジブromokクロロメタン	0.1mg/l以下	0.004 mg/l	0.003 mg/l	0.004 mg/l	4					0.004							0.004
25	臭素酸	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4					-0.001							-0.001
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008 mg/l	0.007 mg/l	0.008 mg/l	4					0.007							0.008
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	4					-0.02							-0.02
28	ブromोजクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 mg/l	-0.001 mg/l	0.001 mg/l	4					-0.001							0.001
29	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.004 mg/l	0.003 mg/l	0.003 mg/l	4					0.004							0.003
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-0.008 mg/l	-0.008 mg/l	-0.008 mg/l	4					-0.008							-0.008
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4					-0.005							-0.005
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	4					-0.01							-0.01
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.06 mg/l	0.03 mg/l	0.05 mg/l	12	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05	0.03	0.05
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	4					-0.01							-0.01
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	19.9 mg/l	19.5 mg/l	19.7 mg/l	4					19.7							19.9
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.003 mg/l	0.001 mg/l	0.002 mg/l	12	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
37	塩化物イオン	200mg/l以下	29.4 mg/l	27.0 mg/l	28.3 mg/l	12	27.0	27.3	27.6	28.4	28.3	28.2	28.3	28.9	29.4	29.0	28.5	28.5
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	73 mg/l	70 mg/l	72 mg/l	4					73							71
39	蒸発残留物	500mg/l以下	163 mg/l	156 mg/l	159 mg/l	4					156							163
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	4					-0.02							-0.02
41	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下																
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下																
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4					-0.005							-0.005
44	フェノール類	0.005mg/l以下	-0.0005 mg/l	-0.0005 mg/l	-0.0005 mg/l	4					-0.0005							-0.0005
45	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.5 mg/l	0.3 mg/l	0.4 mg/l	12	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.1	7.3	12	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.6	7.3	7.2
47	味	異常でないこと	0	0	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	0	0	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	1.0 度	-0.5 度	0.0 度	12	0.6	-0.5	0.8	0.8	1.0	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	0.6
50	濁度	2度以下	0.20 度	-0.10 度	-0.08 度	12	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
	残留塩素		0.50 mg/l	0.20 mg/l	0.30 mg/l	12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.45	0.40	0.50

※1. 表中の-は、未満を示す。

配水水質検査結果

施設名			採水年月日															
追分浄水場			H24.4.26 H24.5.23 H24.6.20 H24.7.18 H24.8.22 H24.9.19 H24.10.17 H24.11.21 H24.12.19 H25.1.16 H25.2.20 H25.3.5															
採取地点			H24.4.26 H24.5.23 H24.6.20 H24.7.18 H24.8.22 H24.9.19 H24.10.17 H24.11.21 H24.12.19 H25.1.16 H25.2.20 H25.3.5															
No 試験項目 基準値			最大値	最小値	平均値	回数	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml	0 CFU/ml	0 CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	—	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	0.000 mg/l	4												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-0.00005 mg/l	-0.00005 mg/l	-0.00005 mg/l	4												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4												
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4												
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4												
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	3.20 mg/l	2.40 mg/l	2.93 mg/l	4		3.2			2.4			3.1			3.0	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-0.08 mg/l	-0.08 mg/l	-0.08 mg/l	4												
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-0.1 mg/l	-0.1 mg/l	-0.1 mg/l	4												
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-0.0002 mg/l	-0.0002 mg/l	-0.0002 mg/l	4												
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4												
15	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	4												
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	4												
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4												
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4												
19	ベンゼン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4												
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.080 mg/l	-0.060 mg/l	0.010 mg/l	4												
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	4												
22	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002 mg/l	-0.001 mg/l	0.000 mg/l	4												
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	4												
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002 mg/l	-0.001 mg/l	0.000 mg/l	4												
25	臭素酸	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4												
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.007 mg/l	-0.001 mg/l	0.002 mg/l	4												
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	4												
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002 mg/l	-0.001 mg/l	0.000 mg/l	4												
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 mg/l	-0.001 mg/l	0.000 mg/l	4												
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-0.008 mg/l	-0.008 mg/l	-0.008 mg/l	4												
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.008 mg/l	-0.005 mg/l	-0.002 mg/l	4												
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	4												
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01 mg/l	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	12												
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01 mg/l	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	4												
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	19.4 mg/l	18.2 mg/l	19.0 mg/l	4												
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	12												
37	塩化物イオン	200mg/l以下	28.8 mg/l	24.5 mg/l	26.8 mg/l	12												
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	60 mg/l	55 mg/l	58 mg/l	4												
39	蒸発残留物	500mg/l以下	156 mg/l	130 mg/l	145 mg/l	4												
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	4												
41	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下																
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下																
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4												
44	フェノール類	0.005mg/l以下	-0.0005 mg/l	-0.0005 mg/l	-0.0005 mg/l	4												
45	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	-0.3 mg/l	-0.3 mg/l	12												
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.6	6.7	12												
47	味	異常でないこと	0	0	—	12												
48	臭気	異常でないこと	0	0	—	12												
49	色度	5度以下	-0.5 度	-0.5 度	-0.5 度	12												
50	濁度	2度以下	-0.10 度	-0.10 度	-0.10 度	12												
	残留塩素		0.40 mg/l	0.20 mg/l	0.31 mg/l	12												

※1. 表中の-は、未満を示す。

配水水質検査結果

施設名 出戸浄水場 採取地点 潟上市天王字北野(出戸ことぶき荘)			採水年月日				H24.4.26	H24.5.23	H24.6.20	H24.7.18	H24.8.22	H24.9.19	H24.10.17	H24.11.21	H24.12.19	H25.1.16	H25.2.20	H25.3.5
No	試験項目	基準値	最大値	最小値	平均値	回数	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml	0 CFU/ml	0 CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	—	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	0.000 mg/l	4		-0.0003			-0.0003			-0.0003			-0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-0.00005 mg/l	-0.00005 mg/l	-0.00005 mg/l	4		-0.00005			-0.00005			-0.00005			-0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4		-0.005			-0.005			-0.005			-0.005	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.70 mg/l	1.50 mg/l	1.60 mg/l	4		1.6			1.5			1.6			1.7	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-0.08 mg/l	-0.08 mg/l	-0.08 mg/l	4		-0.08			-0.08			-0.08			-0.08	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-0.1 mg/l	-0.1 mg/l	-0.1 mg/l	4		-0.1			-0.1			-0.1			-0.1	
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-0.0002 mg/l	-0.0002 mg/l	-0.0002 mg/l	4		-0.0002			-0.0002			-0.0002			-0.0002	
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4		-0.005			-0.005			-0.005			-0.005	
15	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	4		-0.004			-0.004			-0.004			-0.004	
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	4		-0.002			-0.002			-0.002			-0.002	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
19	ベンゼン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.100 mg/l	-0.060 mg/l	0.045 mg/l	4		-0.06			0.08			0.10			0.06	
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	4		-0.002			-0.002			-0.002			-0.002	
22	クロロホルム	0.06mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	4		-0.004			-0.004			-0.004			-0.004	
24	ジブromokクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 mg/l	-0.001 mg/l	0.000 mg/l	4		0.001			0.001			-0.001			-0.001	
25	臭素酸	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002 mg/l	-0.001 mg/l	0.001 mg/l	4		0.002			0.002			0.001			-0.001	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	4		-0.02			-0.02			-0.02			-0.02	
28	ブromोजクロロメタン	0.03mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
29	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001 mg/l	-0.001 mg/l	0.001 mg/l	4		0.001			0.001			0.001			-0.001	
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-0.008 mg/l	-0.008 mg/l	-0.008 mg/l	4		-0.008			-0.008			-0.008			-0.008	
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4		-0.005			-0.005			-0.005			-0.005	
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	4		-0.01			-0.01			-0.01			-0.01	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	12	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	4		-0.01			-0.01			-0.01			-0.01	
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	18.9 mg/l	18.5 mg/l	18.7 mg/l	4		18.5			18.6			18.7			18.9	
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	12	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
37	塩化物イオン	200mg/l以下	25.8 mg/l	24.4 mg/l	24.9 mg/l	12	24.8	24.9	24.8	24.4	24.4	24.5	24.8	24.7	25.1	25.1	25.3	25.8
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	46 mg/l	45 mg/l	46 mg/l	4		46			45			46			46	
39	蒸発残留物	500mg/l以下	136 mg/l	115 mg/l	123 mg/l	4		120			115			136			120	
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	4		-0.02			-0.02			-0.02			-0.02	
41	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下																
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下																
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4		-0.005			-0.005			-0.005			-0.005	
44	フェノール類	0.005mg/l以下	-0.0005 mg/l	-0.0005 mg/l	-0.0005 mg/l	4		-0.0005			-0.0005			-0.0005			-0.0005	
45	有機物(TOC)	3 mg/l以下	-0.3 mg/l	-0.3 mg/l	-0.3 mg/l	12	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.1	7.2	12	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.1	7.1
47	味	異常でないこと	0	0	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	0	0	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	-0.5 度	-0.5 度	-0.5 度	12	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
50	濁度	2度以下	-0.10 度	-0.10 度	-0.10 度	12	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
	残留塩素		0.50 mg/l	0.20 mg/l	0.36 mg/l	12	0.30	0.20	0.40	0.40	0.30	0.45	0.35	0.30	0.30	0.40	0.40	0.50

※1. 表中の-は、未満を示す。

配水水質検査結果

施設名 一向浄水場			採取地点 潟上市天王宇ハラへ(天王ことぶき荘)															
			採水年月日				H24.4.26	H24.5.23	H24.6.20	H24.7.18	H24.8.22	H24.9.19	H24.10.17	H24.11.21	H24.12.19	H25.1.16	H25.2.20	H25.3.5
No	試験項目	基準値	最大値	最小値	平均値	回数	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml	0 CFU/ml	0 CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	0	0	—	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	0.000 mg/l	0.000 mg/l	0.000 mg/l	4		-0.0003			-0.0003			-0.0003			-0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-0.00005 mg/l	-0.00005 mg/l	-0.00005 mg/l	4		-0.00005			-0.00005			-0.00005			-0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4		-0.005			-0.005			-0.005			-0.005	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	3.40 mg/l	2.60 mg/l	2.95 mg/l	4		3.4			3.0			2.6			2.8	
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-0.08 mg/l	-0.08 mg/l	-0.08 mg/l	4		-0.08			-0.08			-0.08			-0.08	
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-0.1 mg/l	-0.1 mg/l	-0.1 mg/l	4		-0.1			-0.1			-0.1			-0.1	
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-0.0002 mg/l	-0.0002 mg/l	-0.0002 mg/l	4		-0.0002			-0.0002			-0.0002			-0.0002	
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4		-0.005			-0.005			-0.005			-0.005	
15	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	4		-0.004			-0.004			-0.004			-0.004	
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	4		-0.002			-0.002			-0.002			-0.002	
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
18	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
19	ベンゼン	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
20	塩素酸	0.6mg/l以下	0.270 mg/l	0.140 mg/l	0.218 mg/l	4		0.14			0.25			0.27			0.21	
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	-0.002 mg/l	4		-0.002			-0.002			-0.002			-0.002	
22	クロロホルム	0.06mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	-0.004 mg/l	4		-0.004			-0.004			-0.004			-0.004	
24	ジブromokクロロメタン	0.1mg/l以下	0.006 mg/l	0.005 mg/l	0.006 mg/l	4		0.005			0.006			0.006			0.005	
25	臭素酸	0.01mg/l以下	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	-0.001 mg/l	4		-0.001			-0.001			-0.001			-0.001	
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.012 mg/l	0.009 mg/l	0.011 mg/l	4		0.010			0.011			0.012			0.009	
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	4		-0.02			-0.02			-0.02			-0.02	
28	ブromोजクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002 mg/l	0.002 mg/l	0.002 mg/l	4		0.002			0.002			0.002			0.002	
29	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.004 mg/l	0.002 mg/l	0.004 mg/l	4		0.004			0.004			0.004			0.002	
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-0.008 mg/l	-0.008 mg/l	-0.008 mg/l	4		-0.008			-0.008			-0.008			-0.008	
31	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.006 mg/l	-0.005 mg/l	0.003 mg/l	4		0.006			0.006			0.006			-0.005	
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	-0.01 mg/l	4		-0.01			-0.01			-0.01			-0.01	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03 mg/l	0.02 mg/l	0.02 mg/l	12	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02
34	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01 mg/l	-0.01 mg/l	0.00 mg/l	4		0.01			0.01			-0.01			-0.01	
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	21.9 mg/l	21.5 mg/l	21.8 mg/l	4		21.5			21.9			21.9			21.9	
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005 mg/l	0.003 mg/l	0.004 mg/l	12	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004
37	塩化物イオン	200mg/l以下	28.4 mg/l	25.6 mg/l	27.3 mg/l	12	26.3	25.6	26.7	26.7	27.1	27.4	28.0	27.6	27.9	27.7	27.8	28.4
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	82 mg/l	78 mg/l	80 mg/l	4		78			79			82			81	
39	蒸発残留物	500mg/l以下	198 mg/l	188 mg/l	195 mg/l	4		197			188			198			195	
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	-0.02 mg/l	4		-0.02			-0.02			-0.02			-0.02	
41	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下																
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下																
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	-0.005 mg/l	4		-0.005			-0.005			-0.005			-0.005	
44	フェノール類	0.005mg/l以下	-0.0005 mg/l	-0.0005 mg/l	-0.0005 mg/l	4		-0.0005			-0.0005			-0.0005			-0.0005	
45	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.8 mg/l	0.5 mg/l	0.5 mg/l	12	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	6.9	7.1	12	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.4	7.1	7.1
47	味	異常でないこと	0	0	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	0	0	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.8 度	-0.5 度	0.4 度	12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	-0.5	-0.5	0.7	0.5	0.8
50	濁度	2度以下	0.10 度	-0.10 度	-0.07 度	12	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.1	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
	残留塩素		0.70 mg/l	0.10 mg/l	0.29 mg/l	12	0.40	0.15	0.20	0.10	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.50	0.70

※1. 表中の-は、未満を示す。